



OHJE

TEDDINGTON ILMAVERHOLAITTEEN HUOLLOSTA VASTAAVALLE

CHARISMA, DELTA, EVOLVENT, ELLIPSE, SAPHIR, SILENT ja TOPAS, ilmaverhoissa on puhdistettavat EU 2- luokan suodattimet

TEDDINGTON ILMAVERHOLAITE EI VAADI MUUTA ERITYISTÄ HUOLTOA KUIN LAITTEESSA OLEVAN SUODATTIMEN SÄÄNNÖLLISEN PUHDISTUKSEN.

SUODATTIMEN SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS

Puhdistusvälin pituuteen vaikuttaa laitteen sijainti ja ympäristössä valitsevat olosuhteet, kuten pölyisyys.

Paras tapa olisi suorittaa puhdistus säännöllisin väliajoin, mutta viimeistään silloin kun imuilman sisäänotossa (=rei'itetty pelti tai säleikkö) voi havaita silmämääräisesti pölyä.

Mikäli suodattimien puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti alentaa se olennaisesti ilmaverhon suojauskykyä sekä saattaa aiheuttaa sähkömoottoreiden ylikuormittumisen.

MITEN SUODATIN PUHDISTETAAN

Ilmaverholaite kytketään pois päältä puhdistuksen ajaksi.

Laitteen huoltoluukku avataan aukaisemalla siinä olevat kuusiokolo kiinnitysruuvit.

Suodatin sijaitsee imuilman sisäänoton ja laitteen lämmityspatterin välissä.

Metallikehikossa oleva EU2- luokan suodatin vedetään ulos ja imuroidaan pölynimurilla puhtaaksi.

Huom. Suodatinta ei saa pestä vedellä tai märällä aineella, eikä sitä saa puhdistaa painepesurilla.

Lisätiedot TEDDINGTON ilmaverholaitteiden maahantuojalta:

A-Incon Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo
Puh. (09) 340 1016 Faksi (09) 730 916
incon@a-incon.fi www.a-incon.fi